PŮDORYS ZÁKLADŮ



Řez D - D



Řez E - E



Řez F - F



Řez A - A



Řez B - B



Řez C - C



BETON

ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

C30/37 - XC4, XF1, XA1 (F.1) - Cl 0.40 - D_{max} 16 - F4

- max. přísak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8
- kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdornosti

MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU: **w/c = 0.52**

MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU: **300 kg/m3**

TYP CEMENTU: **CEM II**

VÝZTUŽ

B 500 B, BSt 500 M

KRYTÍ VÝZTUŽE

DOLNÍ a = 40 mm
HORNÍ b = 40 mm
BOČNÍ c = 40 mm

KOTVENÍ VÝZTUŽE

VÝZTUŽ KOTOVÁNA VNĚJŠÍM ROZMĚRY

ZKOSENÍ HRAN

a = 15 mm

PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670.
NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ.
ZABRÁNIT ROZVOJI TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ V CHLADNUTÍ BETONU.
ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESKA A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.
ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLAZNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).
DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLESKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ.
VÝZTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHRNOUT. POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘILOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palacového tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 212 111
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha
Vedoucí dílčího projektu	-
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Havel
Vypracoval	Ing. Petr Havel
Kontroloval	Ing. Boňek Čerbak

Investor	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.								
Objednatel	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.								
Formát	21 x A4	Měřítko	1:50	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	**1590521-00**

Projekt

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ
AČOV TÁBOR

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Soupisné

Příloha	Číslo přílohy	Revize
TVAR ZÁKLADŮ	**D.1.1.105**	0