

**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje****Územní odbor Tábor**

Chýnovská 276, 391 56 Tábor

Č. j.: HSCB-2941-4/2019 UO-TA
Datum: 30. 8. 2021
Vyřizuje: nprap. Ing. Jiří Kosobud
Tel.: 950 221 535
E-mail: prevence.ta@jck.izscr.cz
Ev. č.: 582/Ks-2021
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
EKOEKO s.r.o.
Senovážné nám. 240/1
370 01 České Budějovice

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

AČOV Tábor - Sušárna zvodněných kalů a pyrolyzér

Místo stavby:

Čelkovice, Tábor

k. ú.: Čelkovice, parc. č. 523/22

Stavebník:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČO 26069539,
Kosova 2894, Tábor 390 02

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

ověřil: Ing. Vlastimil Hrubý, ČKAIT 0101533

datum: 06/2021

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 8. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *AČOV Tábor - Sušárna zvodněných kalů a pyrolyzér*

ověřil: *Ing. Vladimír Šlechta, ČKAIT 0101187*

datum: 07/2020

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Petr Hojsák
ředitel ÚO
úřední osoba

