

Váš dopis ze dne: 09.03.2022

Naše značka: O22070174180
Vyřizuje: Ladislav Buriánek
Tel.: tel.: +420 387 761 521
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz
Datum: 09.03.2022

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého třída č.p. 768/12
612 00 Královo Pole

Hlinice, parc. č. 157/41, Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace - vyjádření k PD pro územní řízení - vodohospodářská stavba

Investor: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Tábor, Kosova, č.p. 2894, 39002

Projektová dokumentace řeší stavby:

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stoka H 1.část PP DN250 375,48 m
Stoka H 2.část PP DN250 199,66m
Stoka H1 PP DN250 453,44 m
Stoka H1-1 PP DN250 153,37 m
Stoka H2 PP DN250 201,61 m
Stoka H3 PP DN250 450,05 m
Stoka H3-1 PP DN250 108,64 m
Stoka H3-2 PP DN250 80,01 m
Stoka H3-3 PP DN250 52,13 m
Stoka H3-4 PP DN250 15,11 m
Prodloužení přepadu PP DN300 3,00 m
Výtlač H PE100 SDR 11- De90x8,2 91,75 m
Výtlač H1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 142,16 m

Celkem 2326,41 m

SO 02 VODOVODNÍ ŘADY

ŘAD 1 PE100 SDR 11 - De110x10,0 579,00 m
ŘAD 1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 185,00 m
ŘAD 1-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 318,00 m
ŘAD 1-1 PE100 SDR 11 - De110x10,0 128,00 m
ŘAD 1-1-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 154,00 m
ŘAD 1-2 PE100 SDR 11 - De90x8,2 203,00 m
ŘAD 1-3 PE100 SDR 11 - De90x8,2 217,00 m
ŘAD 1-3 PE100 SDR 11 - De110x10,0 262,00 m
ŘAD 1-3-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 96,00 m
ŘAD 1-3-2 PE100 SDR 11 - De90x8,2 80,00 m
ŘAD 1-3-3 PE100 SDR 11 - De90x8,2 60,00 m

Celkem 2282,00 m

SO 03 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Odbočky pro domovní přípojky PE-HD De32x3,0 66 ks / 347,00 m
Odbočky pro domovní přípojky splaškové PVC DN150 69 ks / 379,00 m

Celkem 135 ks / 726,00 m

SO 05 ČERPACÍ STANICE ČS1, ČS

Navrhované vodohospodářské sítě budou předány do majetku VST s.r.o.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření.


- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry.
- Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, bude nutné tyto přípojky ukončit vodoměrem ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a budou zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane majetkem odběratele vody.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s.
- Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN 8.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
- Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. zejména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítě s napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas vlastníka sítě v tomto případě VST s.r.o.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657



Přílohy: DUR, Mapa_O22070174180.pdf

