



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA VO
KABEL CYKY-J 4x10mm² + DRÁT FeZn 10mm
NAVRHOVANÁ TRASA NOVÉHO KABELU PŘELOŽKY VO
CYKY-J 4x10mm² + FeZn 10mm
NAVRHOVANÁ KABELOVÁ TRASA VO
ULOŽENO DO CHRÁNIČKY KOPOFLEX 110

LEGENDA:

NAVRHOVANÁ KANALIZACE
NAVRHOVANÝ VODOVOD
RUŠENÁ KANALIZACE
RUŠENÝ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
KABEL NADZEMNÍ VN
KABEL PODZEMNÍ NN
KABEL PODZEMNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
KABEL PODZEMNÍ SĎELOVACÍ

PŘELOŽKA KABELU VO
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ KABELU VO
HRANICE LESNÍHO POZEMKU
OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50 M OD LESNÍHO POZEMKU
ZÁPLAVOVÁ OBLAST Q 100
MÝČENÍ LESNÍHO POROSTU
STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ
OBNOVENÍ ULIČNÍ VPUSTI
OBNOVENÍ OPLOCENÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3PEN-50Hz, 400/230V/TN-C
1NPE-50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY, OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN:
ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY
PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ, PŘI KRÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI
BUDE KABEL VO ULOŽEN DO CHRÁNIČKY DN110 S PŘESAHEM 1m NA KAŽDOU STRANU !!!

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská spol. - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 266 109 335
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Táboř
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Táboř

Formát	3xA4	Měřítko	1:200	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	------	---------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

**REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27
A PŘIPOJENÝCH STOK**

D - Dokumentace objektů
D.4 - PŘELOŽKA VO

Příloha

SITUAČNÍ VÝKRES PŘELOŽKY VO

Souprava

Číslo přílohy
D.4.2

Revize
0