

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX01T07T6

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 40474/2022/JJah
METAB 1295/2023/OŽP/JJah
Ing. Josef Jahelka / 381 486 495

Tábor
2.2.2023

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor 2

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.5.2022 podala

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČO 26069539, Kosova 2894, 390 02 Tábor 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem:

"Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3708/1 (lesní pozemek), parc. č. 3714/1 (ostatní plocha), parc. č. 3714/2 (ostatní plocha), parc. č. 3714/3 (ostatní plocha), parc. č. 3714/4 (ostatní plocha), parc. č. 3715/1 (ostatní plocha), parc. č. 3719/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3719/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3720 (lesní pozemek), parc. č. 3721/1 (ostatní plocha), parc. č. 3721/2 (ostatní plocha), parc. č. 5824/1 (ostatní plocha), parc. č. 5824/6 (ostatní plocha), parc. č. 5825/6 (vodní plocha) v katastrálním území Tábor.

Stavba obsahuje:

- Odlehčovací stoka : PE HD DN 1000 délky 72,8 m a LT DN 1200 délky 13,8 m
- Kanalizační propoj 1: KT DN 300 délky 4,7 m
- Kanalizační propoj 2: KT DN 250 délky 8,9 m
- Kanalizační propoj 3: KT DN 400 délky 22,5 m
- Kanalizační propoj 4: KT DN 250 délky 1,8 m
- Kanalizační propoj 5: BE DN 600 délky 5,6 m

- Kanalizační propoj 6: LT DN 600 délky 14,7 m
- Kanalizační propoj 7: PVC DN 300 délky 5,7 m
- Spadiště č. 1
- Spadiště č. 2
- Odlehčovací komora OK 1
- Rozdělovací šachta RŠ 1
- Výustní objekt
- Spadišťová šachta
- Kontrolně-revizní kanalizační šachty
- Vodovod V 1 PE HD 110 délky 130,4 m
- Vodovod V 2 PE HD 110 délky 35,6 m
- Směrová úprava kabelu VO
- Výšková úprava plynovodu HDPE 160 délky 33 m

za účelem zásobování pitnou vodou, stabilizace poměrů v kanalizační síti (odlehčení odpadních vod), úprava plynovodního vedení a směrová úprava kabelu VO

Základní údaje o stavbě :

1. Účel vodního díla: zásobování vodou, odkanalizování území
2. Druh vodního díla: kanalizace, vodovod
3. Souřadnice XY: x 1120653,4 y 734827,6 x 1120578,4 y 734915,4
X 1120710,8 y 734878,6 x 1120630,2 y 734819,2 (orientačně)

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing. Radovan Haloun, CSc., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 9451, v červenci 2020. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem – právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky.
8. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
 - a) Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a ostatních: ČEVAK a.s. č.j. O 22070182145 z 16.6.2022: V dalším stupni (prováděcí projektová dokumentace) se požaduje dopadovou stěnu v SP1 řešit včetně tlumících prvků v souladu s doporučeními z fyzikálního modelování z r 2017.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic Kohoutek Luboš, +420720980355, lubos.kohoutek@cevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Tábořsko : Spirek 602 836 164 .
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Tábořsko

- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]

o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]

o Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Kanalizační stoky a objekty:

o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

- b) Vyjádření vlastníka pozemku ke stavbě – Lesy České republiky s.p. č.j. LCR 197/000050/2023 z 4.1.2023: Dotčená část pozemku zahrnující rozsah technologického/pracovního pruhu dočasného uložení obtoku kanalizace bude předmětem nájmu po dobu výstavby.

Před zahájením stavby zjistí investor u dotčeného lesního pozemku určeného k trvalému, či dočasnému záboru odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa dle vypracovaného záborového elaborátu. V případě nutnosti odlesnění budou před zahájením odlesnění znaleckým posudkem vyčísleny a uhrazeny veškeré náklady škod na lesních pozemcích a lesních porostech podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění. Před odlesněním bude provedeno vytyčení plochy staveniště. Vyznačení porostů potřebných pro odlesnění staveniště bude provedeno s dostatečným předstihem za přítomnosti zástupce LČR, s.p. LS Tábor. Žádný stavební materiál, ani výkop zeminy, nebude na dotčených pozemcích skladován v průběhu stavby, ani později. Investor v průběhu stavby bude dodržovat požární předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení porostů.

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek a průniku do okolních pozemků. Investor bere na vědomí, že na stavbu v ochranném pásmu lesa 50 m dle § 14 zákona číslo 289/1995 Sb. se vztahuje § 22 zákona číslo 285/1995 Sb. o lesích – Bezpečnost osob a majetku – vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými živelnými událostmi. Případné změny projektu týkající se pozemků KN č. 3714/1, 3714/2, 3714/3, 3714/4, 3720 a 3721/1 v k.ú. Tábor budou v předstihu projednány s LČR s.p. LS Tábor.

- c) Závazné stanovisko Odboru dopravy MěÚ Tábor č.j. METAB 26345/2021/OD/MSar z 7.5.2021: Budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace apod.

Před vstupem do pozemní komunikace je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, kterým je

Městský úřad Tábor Odbor dopravy o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude v rámci stavby omezen provoz na pozemních komunikacích, je nutné příslušný silniční správní úřad, kterým je Městský úřad Tábor Odbor dopravy požádat o uzavírku pozemní komunikace v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (žádost o povolení uzavírky se doručí podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace).

Pokud bude v rámci stavby osazováno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- d) Aktualizace vyjádření Odboru dopravy města Tábor č.j. METAB 18952/2021/OD/LKor z 16.4.2021: Bude dodržena aktualizovaná projektová dokumentace. Dojde k zásahu do místní komunikace III. Třidy 151c Na Bydžově. Oprava povrchu místní komunikace bude provedena v souladu s přiloženou situací z 6/2019, M 1 : 250, č. výkresu D.2.2, Situační výkres vodovodu.

- e) Závazné stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Tábor č.j. METAB 46675/2022/SÚ/JChlu z 22.8.2022: Jedná se o výškovou úpravu stávajícího STL plynovodu OC DN150 na pozemku parc. č. 5824/1, který se dostává do kolize s nově navrženým kanalizačním potrubím DN 1200. Nově navrženou kanalizaci bude trasa plynovodu v délce 8,0 m podcházet v chráničce OC DN250 délky 3,3 m. Číchačka bude vyvedena pod poklop do úrovně nivelety komunikace. Stávající kabel VO CYKY-J 4x10 mm² je v celé délce uložen v chráničce kopoflex 63 a uzemňovací drát FeZn 10 mm na dně kabelové rýhy. Tato vedení budou dotčena v rámci výkopových prací pro uložení propoje DN 1200 mezi spadišti SP1 a SP2, propoje DN 400 mezi Š3 a SP2, na pozemku parc. č. 5824/1. Proto bude v těchto úsecích kabel obnažen, vložen do dělené chráničky kopohalf 110, která bude vyvázána, společně se zemním drátem na podpěrnou dřevěnou konstrukci. Po dokončení uložení kanalizačního potrubí bude kabel ponechán v chráničkách kopohalf a uložen do nové kabelové rýhy 50 x 120 cm, s betonovým ložem, obetonováním chráničky a výstražnou fólií. Celková délka přeložky kabelu VO bude 12 m.

Dotčený orgán stanoví podmínky pro umístění záměru:

Stavba: výšková úprava plynovodu a přeložka kabelu VO bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací, kterou vyhotovila fa. AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha z 09/2019, kterou autorizoval Ing. Radovan Haloun, CSc., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009451.

Stavba: výšková úprava plynovodu a přeložka kabelu VO bude umístěna na pozemku parc. č. 5824/1 v katastrálním území Tábor dle předložené situace, která je nedílnou součástí závazného stanoviska (situace výškové úpravy plynovodu č.v. D.3.2).

Potrubí plynovodu a přeložka kabelu VO bude uložena v souladu s ČSN 73 6005. Umístěním stavby dojde ke střetu s technickou infrastrukturou, kde ochrana zájmů těchto účastníků bude zabezpečena ve výrokové části společného rozhodnutí.

- f) Závazné stanovisko Odboru rozvoje MěÚ Tábor č.j. METAB 36812/2018/OR/Šo z 10.7.2018 a sdělení OR MěÚ Tábor z hlediska územního plánu č.j. METAB 40163/2022/OR/ANav z 7.7.2022: Projektová dokumentace odlehčovací komory OK 27 a připojených stok se záměr považuje dle ustanovení § 96 b odst.3 stavebního zákona za přípustný.

Technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu je součástí hlavního využití ploch občanského vybavení – tělovýchova a sport. Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat síť a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území v plochách vodohospodářských a vodních, avšak pouze za předpokladu, že budou vedeny kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným způsobem přes nebo pod vodní plochou. Realizaci tohoto záměru nesmí dojít k znesnadňování nebo znemožnění provedení a užívání uvedených veřejně prospěšných staveb.

- g) Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů – souhlas vydaný OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 16076/2021/OŽP/MKas z 24.3.2021: V souladu s ust. § 14 odst. 2 lesního zákona se souhlas uděluje za těchto podmínek:

1. Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřením kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
 2. Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.
 3. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
 4. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích únikem nebezpečných látek.
 5. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
 6. Pokud při realizaci předmětného záměru vyvstane nutnost provést odkácení či ořezání některé dřeviny, rostoucí na lesních pozemcích, musí být tato skutečnost v předstihu projednána s vlastníkem, příp. nájemcem (pachtýřem) dotčeného pozemku a s příslušným odborným lesním hospodářem.
 7. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
 8. Záměr bude realizován podle předloženého situačního zakresu a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny v projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nad rámec uvedený v předložené žádosti a situačním zakresu, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.
 9. V důsledku realizace stavebních prací nesmí dojít k dlouhodobému znepřístupnění lesního pozemku pro potřeby řádného lesnického hospodaření.
 10. Nejpozději před započatím stavby požádá její investor o dočasné odnětí přímo dotčené části lesního pozemku plnění funkcí lesa, a to na předpokládanou dobu realizace stavby. Stavební práce na pozemku určeném k plnění funkcí lesa mohou být započaty až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí dočasné části lesního pozemku plnění funkcí lesa. Plošný rozsah dočasného odnětí části pozemku plnění funkcí lesa musí odpovídat ploše nezbytné pro realizaci předmětné stavby.
 11. Případné odlesnění části lesního pozemku dotčené předmětnou stavbou, bude provedeno až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí dotčené části lesního pozemku plnění funkcí lesa.
 12. Po dokončení stavby bude-li část pozemku určeného k plnění funkcí lesa, která se v důsledku realizace záměru stane součástí stavby, oddělena geometrickým plánem a investor zažádá o trvalé odnětí plnění funkcí lesa.
- h) Závazné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 22236/2021/OŽP/Mu z 20.4.2021 podle § 146 odst. 3 písm. a) podle zákona o odpadech. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platným právním předpisem, kterým je zákon číslo 541/2020 Sb. o odpadech a které jsou vyjmenovány v § 13 (obecné povinnosti při nakládání s odpady) a § 15 (povinnosti původce odpadu) tohoto zákona.
- i) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL 23679/2021/140 z 29.4.2021 jako správce povodí a správce vodního toku: S návrhem výústního objektu se souhlasí za předpokladu stabilizace břehu záhozem z lomového kamene tl. min. 60 cm s urovnáním líce na celou výšku svahu břehu a v délce min. 3 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu (po i proti vodě). Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a vybouraným materiálem a závadnými látkami z použitých stavebních

materiálů ani z mechanizačních prostředků. Během výstavby nebudou zhoršovány odtokové poměry, tj. v záplavovém území nebude skladován lehce odplavitelný materiál. Skladování zeminy z výkopů a ostatního stavebního materiálu bude omezeno na nezbytně dlouhou dobu pouze v době výstavby. Přebytečná zemina bude odvezena mimo záplavové území.

Dotčené pozemky ve stanoveném záplavovém území budou uvedeny do původního stavu, nebudou zvyšovány násypem, travní porost bude obnoven a budou protokolárně předány správci toku, nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky.

Pro stavbu ve stanoveném záplavovém území se požaduje vypracovat povodňový plán stavby, který bude Povodí Vltavy s.p. předložen k vyjádření. Po zpracování případných připomínek a uvedení do souladu s povodňovým plánem města Tábora a po schválení příslušným vodoprávním úřadem je požadováno povodňový plán do zahájení prací jedno vyhotovení předat pro potřebu správce toku.

Pro stavbu se požaduje vypracovat a předložit k vyjádření plán pro případ havarie. Po zpracování připomínek Povodí Vltavy s.p. a po schválení příslušným vodoprávním úřadem bude jedno vyhotovení předáno Povodí Vltavy s.p. Požaduje se předem oznámit zahájení i ukončení prací na výústním objektu na adresu povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, provozní středisko 7, U Vodárny 837, Veselí n/L. Dále požadujeme přizvat pracovníka Povodí Vltavy s.p. na prohlídku stavby před dokončením, odsouhlasení prací a závěrečné kontrolní prohlídce. Provoznímu středisku Lužnice, Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby výústního objektu (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic x,y,z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1 : 500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1: 100 s kótami v nadmořských výškách Bpv v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

Povodí Vltavy s.p. z důvodu umístění stavby v záplavovém území neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody v důsledku neplnění povinností podle § 52 vodního zákona.

- j) Vyjádření odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče: Území zvolené pro stavbu je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., v platném znění o státní památkové péči.
- k) Souhlas OŽP MěÚ Tábor orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění č.j. METAB 6887/2023/OŽP/Šos p. zn. S META 6884/2023/PŠoh z 2.2.2023.
- l) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví provozování EG.D. a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 17.3.2022 č.j. M 18416-26173177: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN. Je nezbytné daná vedení respektovat, zajistit jejich ochranu před poškozením. V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob. Nesmí se provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Je nezbytné zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- m) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 8156/2021/HOK JH-TA z 24.3.2021: Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody z nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona číslo 258/200 Sb., v platném znění na nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a vibrací na fyzické osoby. Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Stavební činnost lze provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlukné činnosti.

- n) Vyjádření Policie České republiky UO Tábor, DI Tábor KRPC 160-1554/Čj-2022-020806 z 31.8.2022: Požaduje se předložit návrh dopravně inženýrských opatření pro výstavbu a to nejméně 1 měsíc před zahájením prací.
 - o) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. č.j. 584607/22 z 2.4.2022: V rámci uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.. Je potřebné provést vytýčení předmětných sítí a zjistit jejich ochranu před poškozením.
 - p) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D. a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 17.3.2022 č.j. M 18416-26173177: V zájmovém území se nachází plynovod STL. Je nezbytné daná vedení respektovat, zajistit jejich ochranu před poškozením. V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby dodrženy podmínky podle § 68 odst. 4 zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví, či majetek osob. Nesmí se provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Je nezbytné zakreslení trasy plynárenského vedení, vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu musí být v souladu s ČSN 733055 a ČSN 736133. Realizace zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, bez použití nevhodných pracovních nástrojů, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - q) Vyjádření Technických služeb Tábor s.r.o. z 8.5.2022: V situaci byl vyznačen kabel veřejného osvětlení. Je nezbytné provést vytýčení předmětného kabelu a zajistit jeho ochranu před poškozením.
9. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
10. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č.: 3708/1, 3714/1, 3714/2, 3714/3, 3714/4, 3715/1, 3719/1, 3719/2, 3720, 3721/1, 3721/2, 5824/1, 5824/6, 5825/6 v katastrálním území Tábor.
11. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Identifikace předmětu řízení:

ČHP: 10704066-0-00

Název vodního toku: významný vodní tok řeka Lužnice

IDVT:10100007

Název vodního útvaru: HVL 0950

Název oblasti povodí: Vltavy

Název povodí: Labe

OKEČ 9001 druh vod: městské odp. vody

Identifikátor útvaru podzemních vod: 63201 Krystalinikum v povodí střední Vltavy

Název vodního útvaru: HVL 0950 řeka Lužnice od soutoku s Nežárkou po Košínský potok

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Ondřej Gyürke, nar. 20.7.1987, Ojířova 81, Klokoty, 390 03 Tábor 3
Jakub Věncek, nar. 16.12.1986, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1
Zdeňka Věnceková, nar. 28.1.1992, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor
Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace Tábor 410, Lužnická 2843, Na Bydžově,
390 01 Tábor
Město Tábor, Odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
ČEVAK a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., Technické služby s.r.o.

Odůvodnění:

Dne 18.5.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vypracovaná ing. R. Halounem, CSc., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a dokladovou částí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Jelikož dokladová pasáž neobsahovala veškeré náležitosti potřebné k vydání žádaného rozhodnutí žadatel byl vyzván k doplnění chybějících podkladů a usnesením č.j. METAB 40497/2022/OZP/Ja z 30.6.2022 bylo přerušeno.

Předmětem stavebního záměru je hlavně rekonstrukce kanalizace v předmětném místě, v jejímž rámci je navrženo nové technické řešení odlehčovací komory č. 27 na parc. č. 5824/1 v k.ú. Tábor a souvisejících objektů a dostavba vodovodu. Stavba byla rozdělena na stavební objekty: SO 01 Kanalizace, SO 02 Vodovod a SO 03 Výšková úprava plynovodu. Do prvního stavebního objektu patří: odlehčovací komora č. 1, odlehčovací stoka PE HD DN 1000 délky 72,8 m a LT DN 1200 délky 13,8 m, kanalizační propoj 1: KT DN 300 délky 4,7 m, kanalizační propoj 2: KT DN 250 délky 8,9 m, kanalizační propoj 3: KT DN 400 délky 22,5 m, kanalizační propoj 4: KT DN 250 délky 1,8 m, kanalizační propoj 5: BE DN 600 délky 5,6 m, kanalizační propoj 6: LT DN 600 délky 14,7 m, kanalizační propoj 7: PVC DN 300 délky 5,7 m, spadiště č. 1, spadiště č. 2, rozdělovací šachta RŠ 1, výustní objekt, spadišťová šachta, kontrolně-revizní kanalizační šachty. Do stavebního objektu SO 02 patří: vodovod V 1 PE HD 110 délky 130,4 m a vodovod V 2 PE HD 110 délky 35,6 m. Součástí stavebního záměru je i směrová úprava kabelu VO a výšková úprava plynovodu HDPE 160 délky 33 m.

V řízení se pokračovalo po zkompletování podkladů. Vodoprávní úřad písemností č.j. METAB 70958/2022/OZP/Ja z 9.12.2022 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 5.1.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona, tj.:

a) stavebník,

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
Ing. Ondřej Gyürke, nar. 20.7.1987, Ojířova 81, Klokoty, 390 03 Tábor 3

Jakub Věncek, nar. 16.12.1986, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1
Zdeňka Věnceková, nar. 28.1.1992, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor
Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace Tábor 410, Lužnická 2843, Na Bydžově, 390 01 Tábor
Město Tábor, Odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, ČEVAK a.s.

Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: město Tábor

Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena:

Wiseman Property, s.r.o., IDDS: wz3paj2 sídlo: Průběžná č.p. 1826/63, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ing. Radek Macek, IDDS: dpbn66x
trvalý pobyt: Komárov č.p. 58, 392 01 Soběslav
Miloš Matějka, Bajkalská č.p. 1193/20, 100 00 Praha 10-Vršovice
Vít Stryhal, IDDS: 6xsr6uk
trvalý pobyt: Palackého č.p. 1099, 391 01 Sezimovo Ústí 1
Libuše Stryhalová, Palackého č.p. 1099, 391 01 Sezimovo Ústí 1
Jan Nevšimal, Kremličkova č.p. 986/1, 140 00 Praha 4-Krč
Květuše Lánská, Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2
Radovan Kříž, Dolní Hrachovice č.p. 5, 391 43 Mladá Vožice
Ing. Martina Křížová Chrámecká, Nad Okrouhlíkem č.p. 2351/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82
Martin Linhart Kovářů, U staré sokolovny č.p. 283/1, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Michaela Linhartová, Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2
Ing. Karel Beránek, IDDS: kcdfvvh
trvalý pobyt: Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2
Lucie Beránková, Velmovice č.p. 29, 391 55 Chýnov

K řízení byly předloženy tyto podklady:

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. 220616 – 1136439171 z 16.6.2022
- Vyjádření ČEVAK a.s. č.j. O 22070182145 z 16.6.2022
- Vyjádření LČR s.p. č.j. LCR 197/000050/2023 z 4.1.2023
- Stanovisko Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 15045/2023 z 30.1.2023
- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 6887/2023/OŽP/Šo z 2.2.2023
- Souhlasná stanovisko vlastníků stavbou dotčených pozemků na situaci stavby: Lesy ČR s.p., Ing. Ondřej Gyúrke, Jakub Věncek, Zd. Věnceková, Povodí Vltavy s.p., město Tábor, Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace ZKO Tábor 410
- Závazné stanovisko Odbor dopravy MěÚ Tábor č.j. METAB 26345/2021/OD/(Mar z 7.5.2021
- Vyjádření odboru dopravy, město Tábor č.j. METAB 18952/2021/OD/kor z 16.4.2021
- Společné stanovisko OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 15681/2021/OŽP/Maš z 20.4.2021
- Závazné stanovisko státní správy lesů vydané OŽP MěÚ Tábor č.j. METAB 16076/2021/OZP/MKas z 24.3.2021
- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Tábor dle zákona o odpadech č.j. METAB 22236/2021/OZP/Mu z 20.4.2021
- Vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j. PVL 23679/2021/140 z 29.4.2021
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHS JC 08156/2021/HOK JH-TA z 21.4.2021

- Závazné stanovisko HZS Jihočeského kraje UO Tábor č.j. HSCB 1604/2/2021/UO-TA z 27.5.2021
- Vyjádření CETIN a.s. č.j. 584607/22 z 2.4.2022
- Vyjádření EG.D. a.s. č.j. M 18416-26173177 z 17.3.2022
- Vyjádření Nej.cz s.r.o. z 12.4.2022 č.j. Vyjnej 2022-04822-01
- Technické služby Tábor s.r.o. z 5.5.2022
- Policie ČR DI Tábor č.j. KRPC 160-1554/č.j. 2022-020806 z 31.8.2022
- Vyjádření C-Energy Planá s.r.o. č.j. RT 108/2022/Gregor z 21.9.2022
- Závazné stanovisko stavebního úřadu MěU Tábor č.j. METAB 46675/2022/SÚ/JChlu z 22.8.2022
- Závazné stanovisko odboru rozvoje MěU Tábor č.j. METAB 36812/2018/OR/Šo z 10.7.2018
- OR MěÚ Tábor sdělení z hlediska územního plánu č.j. METAB 40163/2022/Nav z 7.7.2022
- Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané OŽP MěÚ TZábor č.j. METAB 16076/2021/OZP/Ka z 24.3.2021

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby se stanovují kontrolní prohlídky stavby: v době budování odlehčovací komory, budování výtokového objektu odlehčovacího potrubí do recipientu, závěrečná kontrol. Prohlídka.

Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných podkladů zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Vzhledem k tomu, že nebyla uplatněna žádná připomínka ani námitka, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že podané žádosti lze vyhovět v plném rozsahu, a proto na základě výše uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky nebyly uplatněny.
-

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2022.

Příloha: situační výkres

Obdrží:

Žadatel (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2
sídlo: Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor 2

Obec (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):

město Tábor

Správce vodního toku (doporučeně na doručenkou):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně na doručenkou):

Ing. Ondřej Gyürke, nar. 20.7.1987, Ojířova 81, Klokoty, 390 03 Tábor 3

Jakub Věncek, nar. 16.12.1986, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1

Zdeňka Věnceková, nar. 28.1.1992, Horní 412, Horky, 390 01 Tábor 1

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor

Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace Tábor 410, Lužnická 2843, Na Bydžově, 390 01 Tábor

Město Tábor, Odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, Č. Budějovice,

EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN a.s. Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákon:

Wiseman Property, s.r.o., IDDS: wz3paj2

sídlo: Průběžná č.p. 1826/63, 100 00 Praha 10-Strašnice

Ing. Radek Macek, IDDS: dpbn66x

trvalý pobyt: Komárov č.p. 58, 392 01 Soběslav

Miloš Matějka, Bajkalská č.p. 1193/20, 100 00 Praha 10-Vršovice

Vít Stryhal, IDDS: 6xsx6uk

trvalý pobyt: Palackého č.p. 1099, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Libuše Stryhalová, Palackého č.p. 1099, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Jan Nevšímal, Kremličkova č.p. 986/1, 140 00 Praha 4-Krč

Květuše Lánská, Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2

Radovan Kříž, Dolní Hrachovice č.p. 5, 391 43 Mladá Vožice

Ing. Martina Křížová Chrámecká, Nad Okrouhlíkem č.p. 2351/2, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82

Martin Linhart Kovářů, U staré sokolovny č.p. 283/1, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Michaela Linhartová, Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2

Ing. Karel Beránek, IDDS: kcdfvxh

trvalý pobyt: Martina Koláře č.p. 3207, 390 02 Tábor 2

Lucie Beránková, Velmovice č.p. 29, 391 55 Chýnov

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou):

Městský úřad Tábor – odbor rozvoje

Městský úřad Tábor – stavební úřad

Městský úřad Tábor - odbor dopravy

Městský úřad Tábor- odbor životního prostředí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Policie ČR DI Tábor

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích