

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-06/04-2017

Tábor, 4. ledna 2018

Počet stran textu: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotaz“) v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „odpověď“) veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona, s názvem „**Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí**“.

Dotaz č. 1

Zadavatel poskytl dne 21. 12. 2017 nový výkaz výměr. Podle PD, výkres S 101 - situace má mít nová asfaltová komunikace šířku 3,25 m a plochu 993 m². U obrusné vrstvy ACO se odečítá 521 m², stejně tak u podkladu ze štěrkodrtě.

Dotaz: Je možné vysvětlit důvod tohoto odečtu a popsat požadovanou skladbu vrstev komunikace, kde jsou tyto vrstvy odečteny?

Odpověď

SO 01 Komunikace je rozdělena dle osoby investora na 2 části (01-01 Komunikace - vlastní stavba a SO 01-02 Komunikace - pro kanalizaci). Výše uvedené výměry v PD pro asfaltovou komunikaci jsou dány součtem výměr pro příslušné položky v obou částech 01-01 a 01-02 (list rozpočtu s názvem „01-02 - Komunikace - pro...“ a „01-01 - Komunikace - vla...“).

Zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace neprovedl i změnu resp. doplnění zadávacích podmínek a nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

el. podpis Ing Míka