

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í



Husovo náměstí 2980, 390 02 Tábor

S00FX01A6T0Q

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 12120/2018/JJah
METAB 21163/2018/OŽP/JJah
Ing. Josef Jahelka / 381 486 495

Tábor
26.4.2018

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM

"Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod kanalizace a rekonstrukce komunikací"

veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 14.2.2018 podala

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., IČO 26069539, Kosova 2894, 390 02 Tábor

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění

v y d á v á

Vodárenské společnosti Tábořsko, s.r.o., IČO 26069539, Kosova 2894, 390 02 Tábor

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla s názvem:

"Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod kanalizace a rekonstrukce komunikací"

za účelem

odvádění odpadních a jiných vod kanalizací a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 799/1, 800, 801, 802/1, 808/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Předmětem stavebního povolení je výstavba vodovodu a kanalizace

Jedná se o tato vodní díla – následující stavební objekty:

Stavební objekty: kanalizace: - stoka „A“ kamenina DN 800 délky 190,2 m

stoka A1 kamenina DN 300 délky 63,4 m

propoj A1 kamenina DN 300 délky 6,6 m

vodovod: řad 1 PE HD 110 x 6,6 délky 185,4 m

řad 2 PE HD 90 x 5,4 délky 67,8 m

propoj 1 – 1 PE HD 90 x 5,4 délky 5,7 m

propoj 1 – 2 PE HD 90 x 5,4 délky 5,6 m

propoj 1 – 3 PE HD 110 x 6,6 délky 8,3 m

Základní údaje o stavbě:

1. Účel vodního díla: odkanalizování lokality do další kanalizační stoky a finálně až na ČOV
2. zásobení vodou
3. Druh vodního díla: vodovod a kanalizace
4. ČHP: 10704066
5. Identifikátor útvaru povrchových vod HVL 0950

Základní údaje o stavbě a identifikace předmětu řízení:

6. Účel vodního díla: odvádění odpadních a jiných vod veřejnou kanalizací a zásobování obyvatel pitnou vodou
7. Druh vodního díla: stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok
8. Název mezinárodní oblasti povodí útvaru: Labe
9. Název dílčího povodí ČR, do kterého útvar patří: Horní Vltava
10. Souřadnice XY (orientačně): x 1122920,8 y 734724,3 x 1122763,8 y 734632,3
X 1122856,3 y 734751,3

Podle § 115 odst. 1 citovaného stavebního zákona se stanovují tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace, případné zásadní změny oproti projektu nutno předem odsouhlasit se zdejším odborem.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
3. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejich provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby bude spec. stavebnímu úřadu sdělen po ukončení výběrového řízení.
4. Před zahájením stavby je investor povinen zajistit vymezení tras vedení technické infrastruktury.
5. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit, zda v zájmovém území je podzemní kabelové nebo jiné vedení, zajistit jeho vytýčení a ochranu před poškozením, zejména vedení : - E.ON Česká republika, s.r.o.. z 5.2.2018 č.j. V1786- 16230617 + souhlas z 13.6.2017 a E. ON Servisní s.r.o. č.j. 18416 – M 16186675 z 9.6.2017: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám

na rozvodném zařízení, majetku, nebo zdraví osob elektr. proudem. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo jinak byl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále se požaduje dodržování ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození distribučního a sdělovacího zařízení. Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577.

E.ON Česká republika, s.r.o. – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční stanice plynu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. č.j. P 9989- 16213714z 27.10.2017 včetně vyjádření č.j. M 218416- 16186675 – V zájmovém území se nachází plynovod NTL. Musí být řešena opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytýčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení je stavebník povinen podle zákona číslo 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob.

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 636037/17CTA S00/2017 z 8.6.2017: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) nebo její ochranné pásmo. Je potřebné písemně vyzvat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance CETIN a.s. pověřeného ochranou sítě t.j p. Josef Mála e-mail: josef.mala@cetin.cz. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě daných elektronických komunikací. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo SEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit platnými právními předpisy, tech. a odbornými normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK je povinnost nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodné nářadí.

- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. z 22.1.2018: Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení provede Bořivoj Jelínek 724052666. Vytýčení je nutné objednat nejméně 10 dnů předem.

- Nej.CZ s.r.o., Pobočka Tábor TB 068/17-1 č.ž. 1026/17 z 23.10.2017: Ve žadatelem vyznačeném zájmovém území a na základě stanovení důvodu společnost Nej TV a.s. dává vyjádření, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s., existence poloha je zakreslena v příložené situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 o elektr. komunikacích a o změně některých zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci vyznačeno stanovení důvodu pro vydání vyjádření. Stavebník nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo ochranným pásmem dodržovat ustanovení všeobecných podmínek SEK společnosti Nej TV a.s. a vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě – ing. T Málek 772332255. Tyto podmínky je stavebník nebo jím pověřený subjekt zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

- ELTODO-CITELUM s.r.o. – vyj. z 3.1.2018: Stávající zařízení veř. osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobou provádění stavební činnosti musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hod. denně neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení včetně předložek, demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny., Případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO je nutno okamžitě hlásit na dispečink VO tel.: 800101109 s nepřetržitou službou. Kabel VO bude uložen v celé délce do ochranné trubky CENTES Sezimovo Ústí a.s. z 3.7.2017 a při vodoprávním řízení konaného dne 8.3.2018: Ve vyznačeném území stavby dojde ke styku s podzemními sítěmi rozvodů tepla v správě CENTES Sezimovo Ústí a.s. Je nutné

provést řádné vytýčení rozvodů tepla před zahájením práce. Práce v okolí rozvodů tepla a v ochranném pásmu se budou provádět ručně.

6. Při přípravě a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 501/2006 Sb. a je nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle vyhl. číslo 309/2006 Sb. a ostatní obecně platné předpisy a normy.

7. Skladování materiálu na cizích pozemcích, případné překopy těchto pozemků lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky (nájemci) ve smyslu platných předpisů.

8. Budou dodrženy podmínky stavbou dotčených orgánů a dalších účastníků stavebního řízení:

- Odbor rozvoje MěÚ Tábor č.j. S META 51870/2017/OR/Bil4 z 7.11.2017: Území na němž se hodlá provádět stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Odbor životního prostředí MěÚ Tábor č.j. S META 50658/2017/OŽP/Maš2 z 23.10.2017: Při realizaci záměru je třeba respektovat základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých předpisů a na něj navazující prováděcí právní předpisy. Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném dalším využití podle platné vyhl. MŽP číslo 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j.Sv/2018/004 KHSJC 01711/2018/HOK TA z 26.1.2018:

Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.

Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody pro veřejné zásobování.

- Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy Městský úřad Sezimovo Ústí č.j. S MESU 745/2017/OSÚ /JP-2 z 25.8.2017 Vedení bude po celé délce uloženo min. 1000 mm pod terénem. Před zavezením výkopu bude vyzván Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy MěÚ Sezimovo Ústí k provedení kontroly uložení, v opačném případě budou na náklady zhotovitele provedeny podle určení odboru dopravy kontrolní sondy. Požaduje se hutnění plně 50 MPa, konstrukční vrstvy 75 MPa. Konstrukce komunikace a chodníků bude provedena dle akce v ul. Táborská. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou o pracích v komunikaci informováni min. 10 dnů před zahájením prací. Výkop musí být řádně ohrazen, označen podle vyhl. 30/2001 Sb. a pokynů služby dopravní policie a za snížené viditelnosti osvětlen. Pokud je v místě překopu dlažba nebo ornice, musí být sejmuta, uložena a po skončení překopu vrácena na původní místo. Po celou dobu provádění prací bude nutno umožnit průchod chodcům a zachovat vstupy do objektů pro potřeby nájemníků, vstupy do nich zřízením provizorních přejezdů, lávek apod. Po skončení stavby bude komunikace a dotčené pozemky předány protokolárně OD s 60 měsíční zárukou. Všechny úpravy budou provedeny na náklady žadatele. Před zahájením prací požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad, kterým je Odbor dopravy MěÚ Sezimovo Ústí o zvláštní užívání místní komunikace.

-Policie ČR DI Tábor požaduje dodržení předloženého a odsouhlaseného návrhu dopravních inženýrských opatření pro výstavbu ze dne 27.11.2017 KRPC 386/1049/cj 2017-020806.

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje závazné stanovisko č.j. HSCB 213-2/2016 UO TA z 13.1.2016: Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána.

- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice č.j. O 18070064555 z 22.1.2018

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou

pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.

- Kanalizace z plastového potrubí (přípojky) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN 8.

- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.

- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.

- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.

- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.

- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.

- Napojení na stávající vodohospodářské síť bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Tábořsko.

- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Miloš Kotek, tel. 606913121, milos.kotek@cevak.cz Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.

- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.

- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.

- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Miloš Kotek, tel. 606913121, milos.kotek@cevak.cz Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte Miloš Kotek, tel. 606913121, milos.kotek@cevak.cz, Miloš Kotek, tel. 606913121, milos.kotek@cevak.cz.

- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]

o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Vodovodní řady a objekty:

o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [(úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.

o Doklad o výchozí kontrole hydrantů a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Kanalizační stoky a objekty:

o Kamerovou zkoušku kanalizace kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí (napojení UV) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust', provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.

- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Táborso: Zimmer 603151640. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Táborso: Zimmer 603151640. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společností ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Táborso: Zimmer 603151640.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH.
Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku].

9. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu a údržby předmětného vodního díla je povinen hradit stavebník, případně následný uživatel.

10. Stanovení kontrolních prohlídek: Kontrolní prohlídka se uskuteční v průběhu stavebních prací a poté závěrečná prohlídka stavby

11. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

12. K závěrečné kolaudační prohlídce předloží investor tyto doklady:

- protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
- dokumentaci skutečného provedení stavby (zaměření)
- doklady k použitým výrobkům, zejména s ohledem na výrobky použité ke stavbě (certifikáty, potvrzení o shodě výrobků)

13. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

14. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude na staveništi umístěn štítek.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu v intencích § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí Městský úřad v Táboře obdržel dne 14.2.2018 návrh stavebníka: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor IČO: 26069539 podané ve věci povolení provedení vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – na dílo s názvem: „Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací“. Návrh byl doložen dokladovou částí a projektovou dokumentací vypracovanou ing. Danielem Kozickým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství.

Předmětem výstavby jsou objekty kanalizace a vodovodu v rozsahu:

kanalizace: - stoka „A“ kamenina DN 800 délky 190,2 m, stoka A1 kamenina DN 300 délky 63,4 m, propoj A1 kamenina DN 300 délky 6,6 m, v oblasti zásobování vodou vodovod: řad 1 PE HD 110 x 6,6 délky 185,4 m, řad 2 PE HD 90 x 5,4 délky 67,8 m, propoj 1 – 1 PE HD 90 x 5,4 délky 5,7 m, propoj 1 – 2 PE HD 90 x 5,4 délky 5,6 m, propoj 1 – 3 PE HD 110 x 6,6 délky 8,3 m. Nová vedení nahradí původní nevyhovující řady.

Stavba bude provedena na pozemcích st. p. 800, 801, parc. č. 799/1, 800, 802/1, 808/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí v k.ú. Sezimovo Ústí.

Městský úřad Sezimovo Ústí k dané stavbě vydal územní rozhodnutí a to pod č.j. MESU 1938/2017/OSÚ/ÚR/Char-4/2 dne 8.1.2018 a také souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení spec. stavebním úřadem.

V řízení spec. stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání se určil okruh účastníků ve smyslu § 109 citovaného stavebního zákona (stavebník Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., vlastník stavbou dotčeného pozemku : město Sezimovo Ústí, provozovatel veř. kanalizace tj. ČEVAK a.s., Č. Budějovice, správci sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E. ON Servisní s.r.o., ELTODO-CITELUM, s.r.o. České Budějovice, . Nej CZ s.r.o. a vlastníci pozemků sousedních bezprostředně se stavbou - presentovaných čísla parcelními: Jedná se o pozemky: parc. č. st. 93 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 1040 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 482/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 71/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 71/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 45 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 1030 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 1031 v k. u. Sezimovo Usti, p. č. st. 46/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 46/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 46/3 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 46/4 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 46/5 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 485/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 3209 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 3230 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 126/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 126/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 486/5 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 486/4 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 486/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 799/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 489/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 489/3 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 136 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 42/3 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 42/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 41 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 40 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 39/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 39/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 38/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 48/1 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. 493/2 v k. u. Sezimovo Usti, parc. č. st. 199 v k. u. Sezimovo Usti,

parc. č. st. 47/3 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 47/1 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 47/2 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 70/1 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 70/2 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. 503/1 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 3298 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 3364 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. 504/1 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 198 v k. u. Sezimovo Ústí, parc. č. st. 72/1 v k. u. Sezimovo Ústí, dále se jedná č. p. 40 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 34 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 586 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 33 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 169 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 32 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 170 v k. u. Sezimovo Ústí, bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3209 v k. u. Sezimovo Ústí, bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3230 v k. u. Sezimovo Ústí, bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 126/1 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 143 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 148 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 31 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 144 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 30 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 138 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 29 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 222 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 59 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 227 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 128 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 60 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 124 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 61 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 110 v k. u. Sezimovo Ústí, č. e. 3032 v k. u. Sezimovo Ústí, bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3364 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 231 v k. u. Sezimovo Ústí, č. p. 62 v k. u. Sezimovo Ústí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: smlouvou o strpění stavby mezi stavebníkem a vlastníkem stavbou dotčených pozemků, závazným posudkem - Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č.j.Sv/2018/004 KHSJC 01711/2018/HOK TA z 26.1.2018, vyjádřením - Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy Městský úřad Sezimovo Ústí č.j. S MESU 745/2017/OSÚ /JP-2 z 25.8.2017, odsouhlaseným DIO Policií ČR DI z 27.11.2017, vyjádřením OR MěÚ Tábor, stanoviskem OŽP MěÚ Tábor, vyjádřením provozovatele vodohospodářské infrastruktury tj. - ČEVAK a.s. Severní 8/2264, České Budějovice č.j. O 18070064555 z 22.1.2018.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání, které se uskutečnilo v pátek 13.4.2018 byl sepsán protokol. V průběhu jednání yli přítomní seznámení s rozsahem stavebního záměru, byly připomenuty písemně uplatněné podmínky pro její realizaci. Jiné námítky a připomínky nebyly uplatněny.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby a to jednak v průběhu výstavby samotné a závěrečná kontrolní prohlídka..

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 5.3.2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., IDDS: y5ua4z2

sídlo: Kosova č.p. 2894, 390 02 Tábor

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss

sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcw

sídlo: Francouzská č.p. 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

ELTODO-CITELUM, s.r.o., s.r.o., IDDS: k3h3xq2

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Účastníci vodoprávního řízení v intencích stavebního zákona (dle § 109 písm.e) f)) :
Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbami na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno. (veř. vyhláška)

Jedna se o pozemky:

- pozemek parc. č. st. 93 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 1040 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 482/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 71/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 71/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 45 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 1030 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 1031 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 46/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 46/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 46/3 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 46/4 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 46/5 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 485/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 3209 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 3230 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 126/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 126/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 486/5 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 486/4 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 486/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 799/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 489/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 489/3 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 136 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 42/3 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 42/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 41 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 40 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 39/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 39/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 38/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 48/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 493/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 199 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 47/3 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 47/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 47/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 70/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 70/2 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 503/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 3298 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 3364 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. 504/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 198 v k. u. Sezimovo Ustí
- pozemek parc. č. st. 72/1 v k. u. Sezimovo Ustí

Jedna se o stavby:

- č. p. 40 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 34 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 586 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 33 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 169 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 32 v k. u. Sezimovo Ustí

- č. p. 170 v k. u. Sezimovo Ustí
- bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3209 v k. u. Sezimovo Ustí
- bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3230 v k. u. Sezimovo Ustí
- bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 126/1 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 143 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 148 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 31 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 144 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 30 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 138 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 29 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 222 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 59 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 227 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 128 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 60 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 124 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 61 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 110 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. e. 3032 v k. u. Sezimovo Ustí
- bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 3364 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 231 v k. u. Sezimovo Ustí
- č. p. 62 v k. u. Sezimovo Ustí

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73

sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz

Městský úřad Tábor Odbor vnitřních věcí

sídlo: Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 115 od. 5 zákona číslo 183/2006 Sb. oznamuje veřejnou vyhláškou s tím, že bude po dobu 15 ti dnů vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Tábor a MěÚ Sezimovo Ústí.

Vyvěšeno

sňato