


DRUH SÍŤE	ROZMĚR CHRÁNIČKY
ELEKTRICKÝ, OPTICKÝ NEBO SDĚLOVACÍ KABEL	PVC DN 100 X 4.2 MM
PLYNOVOD, VODOVOD	PVC DN 150 X 6.2 MM
KANALIZACE	PVC DN 300 X 12.1 MM

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Zuzana Čiháková	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	04/2018	Zakázkové číslo	1487518-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	<b>SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ</b>		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.10 - SO 05 - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ		
Příloha	DETAIL PRŮCHODU STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE VYZTUŽENÍM SKLEPNÍHO ZDIVA	Číslo přílohy	D.10.10
		Souprava	Revize
			0