



PODZEMNÍ HYDRANT SE ŠOUPÁTKEM - VZDUŠNÍK

POZNÁMKY:

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE DVOJICE POKLOPŮ ODLÁŽDĚNA SPOLEČNĚ V PLOŠE 1x1 m, ŽULOVÝMI KOSTKAMI DO BETONU
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPŮ BEZ ZVLÁŠTNÍCH ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNÍKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPŮM



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Jindřiška Jonášová	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí	
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	04/2018	Zakázkové číslo	1487518-18
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.7 - VZOROVÉ VÝKRESY		
Příloha	VZOROVÝ VÝKRES HYDRANTU	Číslo přílohy	D.7.6
		Revize	0