



PODZEMNÍ HYDRANT SE ŠOUPÁTKEM - VZDUŠNÍK

POZNÁMKY:

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE DVOJICE POKLOPŮ ODLÁŽDĚNA SPOLEČNĚ V PLOŠE 1x1 m, ŽULOVÝMI KOSTKAMI DO BETONU
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPŮ BEZ ZVLÁŠTNÍCH ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNÍKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPŮM



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Jan Krátoška	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor	

Formát	2A4	Měřítko	1:20	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1613622-18
--------	-----	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		TÁBOR - HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE						
		I. ETAPA - VODOVOD						
		D DOKUMENTACE OBJEKTŮ						
		D.5 VZOROVÉ VÝKRESY						
					Souprava			
Příloha		VZOROVÝ VÝKRES HYDRANTU			Číslo přílohy		Revize	
					D.5.5		0	