

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



**AQUA PROCON s.r.o.**  
 Projektová a inženýrská společnost – divize Praha  
 Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha  
 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140  
 E-mail: info@aquaprocon.cz  
 www.aquaprocon.cz


Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2A4	Měřítko	-	Stupeň	ZDS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1613622-18
--------	-----	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------


Projekt	<b>TÁBOR, HLINICE – VODOVOD A KANALIZACE - I. ETAPA – VODOVOD</b>			D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.7 - PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT			Souprava		
Příloha	ROZVADĚČ DT1 - DOPLNĚNÍ			Číslo přílohy D.7.3			Revize 0		

DT1



DM1

**STÁVAJÍCÍ TELEMETRICKÁ STANICE FIEDLER  
S VESTAVĚNÝM GSM/GPRS MODEMEM  
připojeno na rezervní DI a AI vstupy  
24V DC**



FIQ 101	<p>MĚŘENÍ PRŮTOKU</p> <p>MĚŘENÍ PRŮTOKU NA PRŮTOKU  PITNÉ VODY NA ČOV  VODOMĚR S PULZNÍM SNÍMAČEM  (dodávka SO 03 Vodovodní řady)  1x 0/1</p>
PI 102	<p>MĚŘENÍ TLAKU</p> <p>MĚŘENÍ TLAKU PŘÍTOKU  PITNÉ VODY NA ČOV  TLAKOVÝ SNÍMAČ  1x 4-20mA</p>

	akce Tábor, Hlince - vodovod a kanalizace - I. etapa - vodovod	příloha PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT ROZVADĚČ DT1 - DOPLNĚNÍ	projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	stupeň	ZDS	list č. 2	příloha č. D.7.3
			kreslil	Ing. Jaroslav Bedáň	soubor		listů celkem 2	
			datum	05/2023	zakázka	1613622-18		