

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

AP Investing s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PVL-19306/2021-140

VYŘIZUJE/ LINKA
Veřtát

DATUM
14.3.2022

K.ú. Hlinice, okr. Tábor, kraj: Jihočeský, čhp 1-07-04-0600-0-00, HVL_0940
" **Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace** " – stanovisko správce povodí

Dne 11.3.2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí výše uvedenou PD k územnímu rozhodnutí " Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace " , kterou vypracovala v 10/2021 pod zak.č. 1577921-11 fa AQUA PROCON s.r.o. , Praha .

PD řeší výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu v obci Hlinice s následným odvedením odpadních vod na ČOV Zaluží, (jedná se o stavbu nové ČOV s kapacitou 650 EO) . Kanalizace je navržena splašková z DN 250 v celkové dl. cca 2 092,5 m. Na kanalizaci jsou navrženy dvě čerpací stanice a tlaková kanalizace z PE100 SDR 11– De90x8,2 v celkové dl. 233,5 m. Vodovod je navržen z PE100 SDR 11 – De90x8,2 - De110x10,0 v celkové dl. 2 282 m s napojením na stávající vodovod. Pro odvod dešťových vod zůstane zachována stávající kanalizace. Navržena je aktivací ČOV ve složení: ruční česle, lapák šterku, čerpací stanice, jemné strojní česle kombinované s lapákem písku, 2 x aktivace, 2 x dosazovací nádrž, měrný objekt, kalové hospodářství – kalojem . V objektu stávající ČOV bude vybudována dešťová zdrž o objemu 40 m³. Vyústění je navrženo do drobného vodního toku Stříbrného potoka, IDVT 10245077 (správce Lesy ČR).

Hydrotechnické údaje: 650 EO, 0,9 l/s, max. 10 l/s, 3 000 m³/měs., 35 000 m³/rok

Na odtoku z ČOV jsou navrženy následující limity :

	"p" (mg/l)	"m" (mg/l)	t/rok
BSK ₅	22	30	0,77
CHSK _{cr}	75	140	2,63
NL	25	30	0,88
N-NH ₄	12	20	0,42



I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v í s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou PD bez připomínek .

Toto stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

CO: spis