


ORIENTAČNÍ SLOUPEK




PLOTOVÝ OCELOVÝ SLOUPEK S KRYTEM
Ø 48 mm - DL. 2300 m

PLOTOVÁ PATKA 200 x 250 x 400 mm
OBSYP PŮVODNÍM MATERIÁLEM ZHUTNIT

OCHRANA PROTI KOROZI : POZINKOVÁNÍ
PÁSY Š. 250 mm DISPERZNÍ BARVOU ODSÍTIN MODRÁ 4550
BÍLÁ 0100





OSAZENÍ :
OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH OBJEKTŮ
KŘÍŽENÍ S VODNÍMI TOKY, SILNICEMI, ŽELEZNICÍ
LOMOVÉ BODY TRASY POTRUBÍ V EXTRAVILÁNU
JINÉ DLE POTŘEBY

ORIENTAČNÍ TABULE VELKÁ (DLE ČSN 75 5025)



OSAZENÍ:
VIDITELNĚ NA PEVNÉ KONSTRUKCI (DOMU, PEVNÉ ČÁSTI PLOTU, ap.)
NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU
ČERVENÁ (OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ)
MODRÁ (OZNAČENÍ PROVOZNÍCH HYDRANTŮ, ŠOUPÁTEK, VZDUŠNÍKŮ)

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Zuzana Čiháková	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2xA4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	------	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK		
		D - Dokumentace objektů D.5 VZOROVÉ VÝKRESY		
		Souprava		
Příloha	ORIENTAČNÍ SLOUPKY A TABULKY			Číslo přílohy D.5.16
			Revize	0