



POZNÁMKY:

- KŘÍŽENÍ DROBNÉHO VODNÍHO TOKU DOPORUČUJE POVODÍ VLTAVY, JAKO JEHO SPRÁVCE, PROVÉST PODVRTEM
- KŘÍŽENÍ DROBNÉHO VODNÍHO TOKU BUDE PROVEDENO SHYBKOU POMOCÍ ČTYŘ ELEKTROKOLEN LPE D225 45°
- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ BUDE STL PLYNOVOD ULOŽEN DO CHRÁNIČKY LPE D315, KTERÁ BUDE Z OBOU STRAN UZAVŘENA TĚSNÍČÍ MANŽETOU A OPATŘENA ČIHAČKOU PRO LPE POTRUBÍ V ZEMNÍM TELESKOPICKÉM PROVEDENÍ VYVEDENOU DO LITINOVÉHO POKLOPU Y4504.

VYPRACOVAL	ODP.PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	<div><div><div></div><div>PROPLYN CB s.r.o.</div><div>České Budějovice</div></div></div>	
Bc. Karolína Dvořáková	Ing. Jakub Tošner	PROJEKTOVÁ ČINNOST V PLYNÁRENSTVÍ		
KRAJ: Jihočeský		Vrbenská 199/25		
MÍSTO: Tábor		370 31 Č. Budějovice		
INVESTOR: EG.D, a.s.			FORMÁT	A3
NÁZEV:	Rek. STL Tábor, ul. Na Bydžově		DATUM	10/2024
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO STAVBY	1060002692
			ČÍSLO PARÉ	
PŘÍLOHA:	PODÉLNÝ ŘEZ PLYN. POTRUBÍ PŘI KŘÍŽENÍ VODOTEČE		M 1:000	ČÍSLO VÝKRESU D01