

Asfaltový beton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Mezistřik emulzní spojovací		0,30 kg/m^2	ČSN 736129
Asfaltový beton	ACL 16	50 mm	ČSN EN 13108-1
Mezistřik emulzní spojovací		0,50 kg/m^2	ČSN 736129
Asfaltový beton	ACP 22	60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik	PI-E	0,70 kg/m^2	ČSN 736129
Štěrkodrť 0-16	$ŠD_A$	50 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodrť 0-63	$ŠD_A$	200 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodrť 0-32	$ŠD_A$	150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 550 mm	
Výměna podloží		500 mm	

Konstrukce chodníků:

Zámková dlažba	60 mm
Kamenivo drcené	40 mm
Štěrkodrť 0-32	150 mm

Konstrukce vjezdů:

Zámková dlažba	80 mm
Kamenivo drcené	40 mm
Štěrkodrť 0-32	100 mm
Štěrkodrť 0-63	200 mm
Štěrkodrť 0-32	100 mm

Pozn.: Větev C má celkovou šířku vozovky 5,50 m.

Pozn.: Beton ČSN EN 206-1 - C 12/15 - X0

Požadovaný modul přetvárnosti podloží $E_{def,2}$ = 45 MPa

Požadovaný modul přetvárnosti na horní vrstvě $ŠD_A$ $E_{def,2}$ = 120 MPa

Revize	Datum revize	Schválil
–	–	–

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan
Vypracoval	Ing. Klára Švachová
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Podpisy | Paré

Akce:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA

Objekt: SO 21 – KOMUNIKACE

Zakázkové číslo	1393814
Stupeň	DPS
Datum	09/2014
Soubor	vzorrez.dgn
Tiskový soubor	D.3.5_3_OCE.plt
Formát	2 x A4
Měřítko	1:50

Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Číslo přílohy: **D.3.5**

Revize: 0