


LEGENDA:

- NOVÉ SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÉ NA NOVÉM STOŽÁRU
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- RUŠENÉ SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOVÝ KABEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÝ VE VÝKOPU
- STÁVAJÍCÍ KABEL VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÝ VE VÝKOPU


KLAD LISTŮ



NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3PEN-50Hz, 400V/TN-C

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘÍPADĚ PORUCHY, DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) V SOUSTAVĚ TN:
ZAKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

Revize		Datum revize		Schválil	
-		-		-	
Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický		Podpis	
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Pavel Marján			
Zodpovědný projektant		Ing. Petr Šulc			
Výpracovní		Jakub Štěpka			
Kontrola		Ing. Radovan Haloun			
Investor		VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TABORSKO s.r.o., Kosořova 2884, 390 02 Tábor			
Objednatel		VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TABORSKO s.r.o., Kosořova 2884, 390 02 Tábor			
Akce		ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TABORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II. ETAPA			
SO.7/5		SO 41 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Číslo přílohy	
				D.5.4	
				Revize	
				0	



AQUA[®]
PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projeková a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz